

Nr. 56 din 26.03.2024

Raspuns cerere de clarificari nr 1

privind anunțul de publicitate 45 din data de 21.03.2024 ce are ca obiect achiziția de echipamente aferente CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA 49,5MW CIORANI, JUD. PRAHOVA, RO 316 din cadrul apelului PNRR/2022/C6/M ENERGIE /11./

In cadrul procedurii au fost primite o serie de cereri de clarificari pentru care regasiti raspunsurile mai jos:

Nr. Crt.	Intrebare	Raspuns
1	Referitor la cantitatea de module fotovoltaice ce vor fi achizitionate, va rugam sa confirmati in forma optima pentru dumneavoastra acceptarea unui mix de putere intre 605W&610W sau 605W&610W&615W sau 610W&615W, pastrand capacitatea finala solicitata spre ofertare, respectiv 65,575 MW.	Intrucat structura de module impune numarul si specificul invertoarelor calculele preliminare au dus la puterile din specificatiile tehnice. Se poate accepta un mix de putere 605/610/615 cu respectarea dimensiunilor fizice (toate sa aiba aceasi dimensiune) si a caracteristicilor de performanta. Numarul exact de panouri de fiecare tip va fi stabilit la comanda in functie de proiectul tehnic. Pretul total va ramane ferm indiferent de mixul ales la putere totala pastrata.
2	In vederea indeplinirii urmatorului scop: "Restul de 90% din prețul contractului va fi datorat la livrarea etapizată a panourilor pe site, iar plata trebuie efectuată în termen de maxim 14 (paisprezece) zile de la fiecare livrare. Vânzătorul va emite o factură corespunzătoare pentru fiecare livrare efectuată", tinand cont ca societatea	Acceptam garantarea platilor prin firme afiliate. Atasam CUI companie afiliate EXIMPROD Power SYSTEMS SA si CUI SOLAR SYSTEM PROJECT SRL

„Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”

Error! Unknown document property name.

	contractantata este un SPV, va rog sa ne comunicati daca SOLAR SYSTEM PROJECT S.R.L are activitate economica in ultimii 3 ani, in caz contrar daca exista posibilitatea ca firma mama/afiliata companiei SOLAR SYSTEM PROJECT S.R.L. sa garanteze platile. In cazul in care raspunsul este pozitiv, va rog sa ne puneti la dispozitie urmatoarele documente: a. CUI SOLAR SYSTEM PROJECT S.R.L b. CUI "Companie MAMA/ Afiliata" c. Bilant/ Balanta ultimii 3 ani "Companie MAMA/ Afiliata"	Bilanturile companiilor vor fi puse la dispozitia castigatorului licitatiei.
3	Conform CS, scopul face referire inclusiv la "Proiectarea, la nivel de Proiect tehnic de executie, cu breviar de calcul, verificat de verficator autorizat se va realiza pe baza proiectului preliminar, studiului geotehnic si studiului topografic puse la dispozitie de Beneficiar, anexă la Caietul de sarcini". In urma analizarii contractului pus la dispozitie, obiectul contractului este "furnizarea echipamentelor". Va rog sa clarificati obiectul anunțului de publicitate.	Va confirmam ca obiectul contractului este furnizarea de echipamente. In furnitura echipamentelor trebuie incluse serviciile de asistenta la montaj pentru prima masa de panouri.
4	Va rog sa clarificati solicitarea furnizarii echipamentelor in conditiile INCOTERMS 2000 la adresa indicata "FARA DESCARCARE" deoarece in Contractul propus este o clauza contradictorie CS, respectiv Art. "2.1. Echipamentele ce constituie obiectul contractului se livrează la amplasamentul lucrarii prevazut in Anexa 1, conform INCOTERMS ultima editie, in conditia DDP, cu descărcare.	Va confirmam conditia de livrare "DDP, Fara descarcare".

Cu stima,

Posea Sabin

„Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”

„PNRR. Finantat de Uniunea Europeana – UrmatoareaGeneratieUE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/> <https://www.facebook.com/PNRROficial/>